

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	油槽所
区画内面積	5 m × 10 m 50 m ²
さく等の構造	周囲に杭（ステンレス製1 m）を2 m間隔で設け、その間くさを設ける。
地盤面の状況	周囲の地盤面より10 cm高くしたコンクリート舗装面とし、周囲に側溝（10 cm × 10 cm × 10 cm）及び油分離槽を設ける
架台の構造	なし
消火設備	第5種消火設備 粉末消火器 （B火災7単位）2本
工事請負者 住所氏名	〇〇市〇〇 株〇〇 担当〇〇 電話〇〇〇—〇〇〇

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。