

| 消 火 器 具 点 検 票 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---|--------|---|-------|-----------|---------|--|--|-----|---------|--|
| 名 称 | | | | | | | 防 火 管 理 者 | ㊟ | | | | | |
| 所 在 | | | | | | | 立 会 者 | ㊟ | | | | | |
| 点検種別 | 機 器 点 検 | 点検年月日 | | 年 月 日～ | | 年 月 日 | | | | | | | |
| 点 検 者 | 資 格 番 号 | 点 検 者 所 属 会 社 | | 社 名 | | TEL | | | | | | | |
| | 氏 名 | | | 住 所 | | | | | | | | | |
| 点 検 項 目 | | 点 検 結 果 | | | | | | 措 置 内 容 | | | | | |
| | | 消 火 器 の 種 別 | | | | | | | | | 判 定 | 不 良 内 容 | |
| | | A | B | C | D | E | F | | | | | | |
| 機 器 点 検 | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 状 況 | 設 置 場 所 | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 間 隔 | | | | | | | | | | | | |
| | 適 応 性 | | | | | | | | | | | | |
| | 耐 震 措 置 | | | | | | | | | | | | |
| 表 示 ・ 標 識 | | | | | | | | | | | | | |
| 消 火 器 の 外 形 | 本 体 容 器 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 栓 の 封 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 栓 | | | | | | | | | | | | |
| | 使用済みの表示装置 | | | | | | | | | | | | |
| | 押し金具・レバー等 | | | | | | | | | | | | |
| | キ ャ ッ プ | | | | | | | | | | | | |
| | ホ ー ス | | | | | | | | | | | | |
| | ノズル・ホーン・ノズル栓 | | | | | | | | | | | | |
| | 指 示 圧 力 計 | | | | | | | | | | | | |
| | 圧 力 調 整 器 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 弁 | | | | | | | | | | | | |
| | 保 持 装 置 | | | | | | | | | | | | |
| | 車 輪 (車 載 式) | | | | | | | | | | | | |
| ガ ス 導 入 管 (車 載 式) | | | | | | | | | | | | | |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

