

冷温水発生機等保守点検業務委託仕様書

- 1 委託名 令和元年度 裾野消防署冷温水発生機等保守点検業務委託
- 2 委託期間 契約日～令和2年3月31日
- 3 点検場所 裾野消防署庁舎(裾野市石脇515番地)
- 4 目的 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、消防庁舎の衛生的な環境の確保を図るため、空調関係機器の保守及び点検管理業務等を行うことを目的とする。
- 5 点検設備及び点検回数
- | | | |
|--------------|-----|-----------------------------------|
| ①吸収式冷温水発生機 | 年2回 | 冷暖房切り替え含む
(アロエース CH-KX20PC 1台) |
| ②冷却塔 | 年2回 | |
| ③冷却水及び冷温水ポンプ | 年2回 | |
| ④膨張タンク | 年2回 | |
| ⑤オイルサービスタンク | 年1回 | |
| ⑥その他の付属機器 | 年2回 | |
| ⑦薬注機 | 年6回 | (冷却水総合水処理剤を含む) |
| ⑧冷却水水質検査 | 年1回 | |
- 6 その他 点検終了後、裾野消防署消防室に点検結果報告書を提出するとともに、不良箇所が発生した場合は速やかに報告し、指示を受けるものとする。