

様式第4のり (第4条、第5条関係)

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車燃料油及び灯油の販売、これに伴うサービス業務を行う。						
敷地面積	960.5㎡						
給油空地	間口 19.5m 奥行			12.0m			
注油空地	有 (容器詰替・移動貯蔵タンクに注入) ・ 無						
空地の舗装	コンクリート・その他 ()						
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積		水平投影面積		
	2階		400.0㎡		360.2㎡		
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	RC造(耐火構造)	RC造(耐火構造)	RC造(耐火構造)	RC造(耐火構造)	RC造(耐火構造)	網入ガラスアルミサッシ(防火設備)	網入ガラスアルミサッシ(防火設備)
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
	/	㎡	㎡	/	/	/	/
上階の有無 (給油取扱所以外)	有 (用途) ・ 無 (有の場合、屋根又ははひさしの有無 有 (m) ・ 無)						
建築物の用途別面積	項目	床又は壁で区画された部分の1階の床面積		床又は壁で区画された部分 (係員のみが出入りするものを除く。) の床面積 (2階以上を含む。)			
	用途						
	第1号	9.00㎡					
	第1号の2	12.50㎡		6.00㎡			
	第2号	24.05㎡		0㎡			
	第3号	86.33㎡		0㎡			
	第4号	0㎡					
	第5号	0㎡					
計	131.88㎡		6.00㎡				
周囲の塀又は壁	構造等	コンクリートブロック		高さ	2m以上		
	はめごろし戸の有無 有 (網入りガラス・その他 ())) 無						

様式第4のり (第4条、第5条関係)

固定給油設備等	項目	型式	数	道路境界線からの間隔	敷地境界線からの間隔
	固定給油設備	〇〇〇〇	3	5.7m	11.5m
固定注油設備	〇〇〇〇	1	17.8m	1.2m	
固定給油設備以外の給油設備		給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(台))・給油タンク車			
附随設備の概要		コンプレッサー、タイヤチェンジャー、クリーナー、アーチ型洗車機			
電気設備		電気設備の基準により設置			
消火設備		第4種消火設備2台 第5種ABC粉末消火器10型8本			
警報設備		事務所に一般加入電話			
避難設備		無			
事務所等その他火気使用設備		休憩室に湯沸器			
滞留防止措置		地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他()			
流出防止措置		排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他()			
タンク設備		専用タンク	SF二重殻タンク 40KL×2	可燃性蒸気 回収設備	有・無
		廃油タンク等	SF二重殻タンク2KL×1	簡易タンク	なし
工事請負者住所氏名		〇〇市〇〇3-7(株)〇〇 担当〇〇 電話〇〇〇-〇〇〇			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のへ)を添付すること。