

## 冷温水発生機等保守点検業務委託仕様書

1 委託名 令和3年度 補野消防署冷温水発生機保守点検業務委託

2 委託期間 契約日～令和4年3月31日

3 点検場所 補野消防署庁舎(補野市石脇515番地)

4 目的 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、消防庁舎の衛生的な環境の確保を図るため、空調関係機器の保守及び点検管理業務等を行うことを目的とする。

### 5 点検設備及び点検回数

①吸収式冷温水発生機	年2回	冷暖房切り替え含む
②冷却塔	年2回	
③冷却水及び冷温水ポンプ	年2回	
④膨張タンク	年2回	
⑤オイルサービスタンク	年1回	
⑥その他の付属機器	年2回	
⑦薬注機	年4回	(冷却水総合水処理剤を含む)
⑧冷却水水質検査	年1回	(レジオネラを含む)

6 その他 点検終了後、補野消防署消防室に点検結果報告書を提出するとともに、不良箇所が発生した場合は速やかに報告し、指示を受けるものとする。