

盤名称	回路番号	リレー	アドレス	負荷名称	盤名称	回路番号	リレー	アドレス	負荷名称
LP-3	(A)	A1	1-1	北面屋外投光器		(9)	91	10-1	男子・身障者便所照明
	(B)	B1	1-2	仮眠室北側空調機		(9)	92	10-2	女子便所照明
	(C)	C1	1-3	仮眠室南側空調機		(10)	101	10-3	署事務室フリッター用フロアコンセント
	(D)	D1	1-4	情報通信室床暖房		(11)	111	10-4	署事務室中央フロアコンセント
	(E)	E1	2-1	食堂・談話室空調機		(12)	121	11-1	署事務室南側フロアコンセント
	(F)	F1	2-2			(13)	131	11-2	食堂コンセント
	(1)	11	2-3	R階ホール照明		(14)	141	11-3	仮眠室・洗面コンセント
	(1)	12	2-4	R階PS照明		(15)	151	11-4	自動販売機北側コンセント
	(1)	13	3-1	R階外部南側照明		(16)	161	12-1	自動販売機中央北側コンセント
	(1)	14	3-2	R階外部西側照明		(17)	171	12-2	自動販売機中央南側コンセント
	(1)	15	3-3	R階外部北側照明		(18)	181	12-3	自動販売機南側コンセント
	(2)	21	3-4	署事務室中央北側照明		(19)	191	12-4	食堂・談話室ロスナイ他
	(2)	22	4-1	署事務室南側照明		(20)	201	13-1	署事務室受付フロアコンセント
	(3)	31	4-2	仮眠室通路照明		(21)	211	13-2	署事務室コピー機フロアコンセント
	(3)	32	4-3	仮眠室フットライト		(22)	221	13-3	署事務室北・東側壁コンセント
	(3)	33	4-4	仮眠室・洗面・器具庫照明		(23)	231	13-4	署事務室西・南側壁コンセント
	(4)	41	5-1	食堂東側照明		(24)	241	14-1	廊下空調機・自動ドア
	(4)	42	5-2	食堂中央照明		(25)	251	14-2	女子便所・廊下・ホールコンセント
	(4)	43	5-3	食堂西側照明		(26)	261	14-3	男子・身障者便所コンセント
	(4)	44	5-4	食堂換気扇		(27)	271	14-4	北側廊下・倉庫コンセント
	(4)	45	6-1	厨房照明		(28)	281	15-1	訓練室コンセント・SS
	(4)	46	6-2	厨房流し元照明		(29)	291	15-2	訓練室空調機
	(5)	51	6-3	ホール・東側廊下照明		(30)	301	15-3	署事務室空調機・ロスナイ
	(5)	52	6-4	北側廊下照明		(31)	311	15-4	談話室・食堂コンセント
	(5)	53	7-1	西側廊下照明		(32)	321	16-1	R階コンセント
	(5)	54	7-2	西側廊下換気扇		(33)	331	16-2	ELV照明電源
	(6)	61	7-3	署事務室北側照明		(35)	351	16-3	ペランダ防犯灯
	(6)	62	7-4	署事務室中央南側照明		(36)	361	16-4	
	(7)	71	8-1	訓練室東側照明					
	(7)	72	8-2	訓練室西側照明					
	(8)	81	8-3	倉庫東側照明					
	(8)	82	8-4	倉庫西側照明					
	(8)	83	9-1	倉庫換気扇					
	(8)	84	9-2	談話室南側照明					
	(8)	85	9-3	談話室中央照明					
	(8)	86	9-4	談話室北側照明					