

保守点検業務委託仕様書

1 品名、内容及び数量

	品名	内容	数量
1	移動式高圧ガス製造設備保守点検	別添仕様書のとおり 3基(三島署、裾野署、長泉署)※保安教育含む	1式
2	空気呼吸器保守点検	別添仕様書のとおり 三島38基、裾野署29基、長泉署12基	79基
3	ガス検知器保守点検	別添仕様書のとおり 理研計器 GX-2009	1基

2 担当課 富士山南東消防本部警防救急課
三島市南田町4番40号 電話 972-5803

3 履行期間 契約日から令和5年2月28日まで

4 その他

- (1) 上記項目ごとの保守点検業務委託仕様書のとおり実施すること。
- (2) 本部が指定する救助大会に使用する空気呼吸器は、契約日から6月10日までに実施すること。
なお、指定する空気呼吸器は、契約後に打合せを実施する。
- (3) 保守点検業務の範囲を超え、別途費用が必要な修繕等を実施する場合は、事前に担当課の了承を得ること。
- (4) 本仕様書について、質疑が生じた場合は、必ず担当課と協議すること。