

## 仕 様 書

- 1 委託名 令和5年度 裾野消防署冷温水発生機等保守点検業務委託
- 2 委託期間 契約日～令和6年3月31日
- 3 点検場所 裾野消防署庁舎(裾野市石脇515番地)
- 4 目的 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、消防庁舎の衛生的な環境の確保を図るため、空調関係機器の保守及び点検管理業務等を行うことを目的とする。
- 5 点検設備及び点検回数
- |              |     |                |
|--------------|-----|----------------|
| ①吸収式冷温水発生機   | 年2回 | 冷暖房切り替え含む      |
| ②冷却塔         | 年2回 |                |
| ③冷却水及び冷温水ポンプ | 年2回 |                |
| ④膨張タンク       | 年2回 |                |
| ⑤オイルサービスタンク  | 年1回 |                |
| ⑥その他の付属機器    | 年2回 |                |
| ⑦薬注機         | 年4回 | (冷却水総合水処理剤を含む) |
| ⑧冷却水水質検査     | 年1回 | (レジオネラを含む)     |
- 6 その他 点検終了後、裾野消防署消防室に点検結果報告書を提出するとともに、不良箇所が発生した場合は速やかに報告し、指示を受けるものとする。