

富南東消総号外
令和5年11月10日

入札参加者 様

富士山南東消防本部総務課長

質 疑 回 答 書

- 1 案 件 名 修繕-005 三島消防庁舎 屋外タンク貯蔵所改修
- 2 質疑及び回答 下表のとおり

項目	質疑事項	回答
仕様書	仮設用水及び仮設電力についてはご支給頂けるとの記載ですが、既存施設からの分岐・子メーター設置等の費用についてはお見積りに計上するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	工事用の仮設電力及び仮設用水は無償貸与いたしますので、見積りには計上しません。
仕様書	工事用トイレについては施設内設備を借用可能と考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。
仕様書	資材仮置場スペースについては借用できるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。
仕様書	工事用車両駐車スペースについては借用頂けるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。
仕様書	仮囲い等の仮設間仕切り設置の必要は無いでしょうか。ご指示お願い致します。	関連法令上、工事区間を定めなければなりませんので、仮囲い等が必要となります。
仕様書	本工事に際し、作業不可等(曜日・時間)の制限が無いものと考えてよろしいでしょうか。また、作業時間は8:00~17:00と考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	工事は、原則として午前8時00分から午後5時00分までとし、時間外、土日祝日の作業については事前に監督員と協議すること。

仕様書	消防機関への許可申請書類にあつては、受注者が作成し、申請をするとの記載ですが、防油堤の設計費用等を含み、申請費を計上するとしてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。
図面	保有空地検討対象となる庁舎西側上階バルコニーの出寸法が分かりません。保有空地算定に必要となります。資料配布頂けますでしょうか。	別紙 09 追加図面を参照ください。
図面	保安距離について、検討に必要な配置図等の資料配布頂けますでしょうか。また、保安距離検討については受注後の検討案件とし、今回入札では別途と考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	配置図については、仕様書にて配布しました 08 図面を活用してください。 なお、保安距離の検討は当該危険物施設変更許可申請に必要な図面であるため、今回の入札金額に含むものとします。
仕様書	仮設タンクに入りきらない軽油は、廃油処分する事との記載ですが、残量については確定出来ない為、満タン(1990L)と仮定した場合の残量を廃油処分として金額計上してよろしいでしょうか。又は、別途と考えた方がよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	満量(1,990L)と仮定した場合の残量を廃油処分として計上してください。
図面	今回、防油堤の移設に関して、既存躯体の構成について現地調査寸法と配布頂いた、非常用発電設備工事配置図(J-5109-2: 06.04.25 日付け)に記載の防油堤詳細図と同様と思われます。土間コンクリートの上に防油堤を設置した仕様であるとすれば、土間下埋設配管等(既存図面確認が必要となります)がある場合にも影響を与えないと考えます。既存防油堤の撤去及び新設についても、既存土間コンクリート上で実施するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。

	防油堤の移設に際し、既存フェンスを移設した場合、土間コンクリートも拡張(既存アスファルト舗装撤去共)するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示お願い致します。	お見込のとおり。
仕様書	既存屋外タンクは再利用となりますが、塗装塗替えを見込みますか。ご指示お願い致します。	塗装塗替えは見込んでおりません。
仕様書	仮設タンク(900L以上 1000L未満)については、推奨品がございますか。また、仮設タンクの設置位置が分かりません。ご教示お願い致します。	仮設タンクについては、推奨品はありません。 設置場所は既存タンク西側付近に設置してください。
仕様書	既存防油堤については既存タンクに対しては十分な容量を確保されています。必要な容量はタンクに対し110%以上あれば良いとあります。工事費を押える為には既存より小さくても良いのではないのでしょうか。設定容量についてはご指示頂けますでしょうか。	関係法令に適合していれば、既存の防油堤より小さくてもかまいません。なお、法令上、タンク容量の110%以上の容量とします。
仕様書	既存発電装置との接続配管の撤去・復旧で、配管材料については全て新規交換と考えてよろしいのでしょうか。ご指示お願い致します。	既存配管の活用または新規交換のどちらでも差し支えありません。

〒411-0837

静岡県三島市南田町4番40号

富士山南東消防組合 総務課

総務係 担当：丸川

電話：055-972-5801

FAX：055-973-0125