

仕様書

- 1 件名 裾野消防庁舎揚水ポンプ交換修繕
- 2 設置場所 裾野消防庁舎（裾野市石脇 515）
- 3 履行期間 契約日から令和9年3月31日まで
- 4 更新目的 老朽化に伴う、安定給水を確保するため、更新を行うもの。
- 5 既設機器
 - (1) 型式 株式会社荏原製作所 40MSQ4 52.2A
 - (2) 揚程・吐出し量 30m 毎分 100 L
 - (3) 電源 3相 200V
 - (4) 出力 2.2 k w
- 6 機器仕様
上記5、既設機器と同等以上の能力を有するもの。
- 7 数量
2台
- 8 提出書類
 - (1) 修繕完了後、修繕完了届出書に修繕工程写真を添付すること。
 - (2) 設置機器の仕様及び製品図等を提出すること。
- 9 その他
 - (1) 設置に係る費用及び既設ポンプ等の撤去及び処分に係る費用を含むものとする。
 - (2) 必要に応じて、水道法に基づく水質試験の実施すること。
 - (3) 振動及び騒音は JIS B 8301（遠心ポンプ）に準拠した基準値以下とすること。
 - (4) 設置後、試運転を実施し、正常稼働する状態を確認すること。
 - (5) 設置に際し、消防本部担当者と密に調整のうえ、実施すること。